

平成29年火災出火一覧表

番号	月 日	覚知方法	覚知時刻	出 火 場 所	火災種別	出 火 原 因	焼損程度 全・半・部	焼損床面積 (㎡)	損 害 額 (千円)	死 者	負傷者	天 気	気 温 (℃)	湿 度 (%)	風向・風速 (m/s)
1	2. 4	携帯 119	22:46	扶桑町 山那	車両	運転席にて可燃性液体を被り焼身自殺を図り、車両に延焼、焼損したものの。			156	1	0	晴	4	76	東北東 3.0
2	2. 21	119	6:04	大口町 豊田	建物	作業所内の屑搬出場所において、焼却途中の医療廃棄物を従業員が水をかけて消火するも、再燃したものの。	部分焼		29	0	0	晴	2	82	西北西 4.4
3	2. 25	IP 119	10:23	扶桑町 柏森	その他	敷地内にある、緑化対策の芝生部分において、何らかの原因により出火し延焼拡大したものの。焼損面積約24㎡			0	0	0	晴	9	52	西北西 1.0
4	4. 23	IP 119	17:13	大口町 下小口	その他	集積された資源ごみ約1㎡が何らかの火源により延焼したものの			7	0	0	晴	19	34	西北西 5.0
5	5. 8	携帯 119	6:51	扶桑町 高雄	建物	二口あるガスの元栓を開けたところ、ガステーブルに繋がっていない元栓に触ってしまい、少し開いたことにより液化石油ガスが少量漏れ、点火スイッチを入れた際に漏れていたガスに引火し出火したものの。	ぼや		2	0	0	晴	15	49	北北東 2.0
6	5. 27	119	6:03	扶桑町 斎藤	建物	ガストーブの輻射熱により近くにあった収容物に着火、延焼拡大したものの。	全焼	109.5	4,563	0	0	晴	14.5	81.6	東北東 0.6
7	6. 4	119	14:50	扶桑町 斎藤	建物	自家栽培していた農作物を母屋東の倉庫の外で燃やし、消えたと思いきその場を離れている間に出火し、延焼拡大したものの。	全焼	445	12,250	0	0	晴	26	30	西北西 5.0
8	7. 12	119	8:40	大口町 上小口	建物	太陽光発電用の昇圧器内部より出火。基板及び建物外壁の一部が焼損したものの。	ぼや		4	0	0	曇	29	79.4	北東 1.7

平成29年火災出火一覧表

番号	月日	覚知方法	覚知時刻	出火場所	火災種別	出火原因	焼損程度 全・半・部	焼損床面積 (㎡)	損害額 (千円)	死者	負傷者	天気	気温 (℃)	湿度 (%)	風向・風速 (m/s)
9	8.19	IP 119	23:02	扶桑町 高木	車両	電気系統が何らかの理由により絶縁性が低下、経年劣化による被覆の絶縁性の低下も加わり、駐車後も長時間微小なリーク電流が流れ続けたことにより配線が赤熱、やがて電気系統の配線の被覆が発火し、延焼拡大したもの。			120	0	0	晴	27	81	西北西 2.0
10	9.4	携帯 119	18:27	扶桑町 高雄	その他	畑で出たツルや枯らした植物、剪定枝などを畑で燃やし、残り火の処置が不十分であったため、再燃し周りの枯れ枝などに延焼拡大したもの。 焼損面積2.8㎡			0	0	0	晴	27	56	西 1.0
11	10.19	事後聞知	10月20日 9:30	扶桑町 柏森	建物	油圧プレス機を作動させるためのモーターが、圧力超過になっても作動し続けたため、負荷がかかりモーター内から出火したもの。	ぼや		16	0	0	雲	15.5	96.6	北 1.0
12	12.19	IP 119	6:52	扶桑町 高雄	建物	家主が就寝中に亡くなり、床に転倒、直近にあった使用中の電気ストーブの輻射熱により寝具が過熱され発火、延焼拡大したもの。	全焼	82.4	1,171	0	0	晴	0	93.6	東北東 2.1

火災件数 12件	建物焼損面積	636.90㎡	建物損害額	18,035千円
	大口町 0㎡	扶桑町 636.90㎡	大口町 33千円	扶桑町 18,002千円
	死者	1名	車両損害額	276千円
	大口町 0名	扶桑町 1名	大口町 0千円	扶桑町 276千円
	負傷者	0名	その他損害額	7千円
	大口町 0名	扶桑町 0名	大口町 7千円	扶桑町 0千円
			合計損害額	18,318千円